



Rozvádzač R- DTK1 kotolňa
POHĽAD



Rozvádzač R- DTK1 -rozmer



Rozvádzač R- DTK1 kotolňa

Typ: plastová
Výrobca: XBS
Rozmery: 600x400x200mm
Prívod: zhora
Vývod: zhora/zdola
Krytie: IP 43/20
Farba: typizovaná
In: 16A
Iskr: 10kA

Popis signalizačných prvkov

SB1 - central stop
HL1 - signalizácia zap. stavu RK
SA2 - potvrdenie poruchy NZ23DIN
HA - zvuková signalizácia porucha
SA1 - ovl. čerpadla VZT RUČ-0-AUT

Popis svorkovnic

X0 - napájanie 230V
X1 - napájanie spotrebičov 230V
X2 - ovládanie 230V
X3 - ovládanie a napájanie PELV 12V DC
X4 - ovládanie a napájanie PELV 24V DC

Napäťová sústava NN : 3 PEN str 50Hz,400V,TN-C-S
Ochrana pred UEP pri poruche: samočinným
odpojením od napájania

ELEKTROINŠTALÁCIA

PROJEKTANT:	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	VÝPRACOVAL:	KRESLIL:	 I.Houdeka 55/57 034 01 Ružomberok	
Ing.Holí Anton	ING. FRANTIŠEK URBANÍK	ING. FRANTIŠEK URBANÍK	ING. FRANTIŠEK URBANÍK		
GEN. PROJEKTANT: ENERGOPROJEKCIA I.HOUDEKA55/57 034 01 RUŽOMBEROK				FORMÁT:	2xA4
INVESTOR: Obec Čavoj 972 29 Čavoj 86				DÁTUM:	03/2018
STAVBA: Rekonštrukcia kotolne na biomasu v ZŠ a MŠ obce Čavoj				ÚČEL:	PROJEKT STAVBY
OBJEKT: UMELÉ OSVETLENIE A VNÚTORNÉ SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY				ZÁK. ČÍSLO:	031/2015
OBSAH VÝKRESU: ROZVÁDZAČ R-DTK1				PROFESIA:	ELEKTRO
				MIERKA:	ČÍSLO VÝKRESU:
				.1:20	004